

АКТ

« 27 » февраля 2024г.

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации при угрозе совершения преступления террористической направленности в форме размещения взрывного устройства в МБОУ «СОШ №12» г.Избербаш.

Комиссия в составе: директора Шебединовой М.У., ответственного за пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность в учреждении Гамзаева Ш.М., преподавателя-организатора ОБЖ Хасаева Ш.М., составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБОУ «СОШ №12», расположенного по адресу ул.Победы, 19 г.Избербаш РД.

Характеристика здания с пребыванием людей:

Степень огнестойкости – 3, этажность – 3, количество эвакуационных выходов – 9, система оповещения людей о совершении преступления террористической направленности - звуковым сигналом,

Количество человек, подлежащих эвакуации 878, из них детей 808.

Время:

- подачи о обнаружении подозрительного объекта: 9 часов 59 минут
- срабатывания системы оповещения 10 часов 00 минут
- начала эвакуации из здания 10 часов 00 минут
- завершения эвакуации из здания 10 часов 3 минуты 45 сек.
- окончания переключки эвакуируемых людей 10 часов 06 минут

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей: 3 минуты 45 секунд

Количество эвакуированных 878 чел., из них детей 808 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 9,

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Оценка действий обслуживающего персонала «удовлетворительно»

Руководитель
антитеррористической комиссии

Члены комиссии:

 Ш.М.Гамзаев
 Ш.М. Хасаев



М.У.Шебединова